

# ЛАБОРАТОРИЯ РАДИОСВЯЗИ

## Технический паспорт Пульт управления ПУ-04С

### Описание устройства



Пульт управления ПУ-04С предназначен для считывания информации и программирования уставок по бесконтактному проводному каналу связи реле токовой защиты РТЗЭ, РТЗМ, РТЗЭ-С, РТЗЭ-М1, контроллеров КСКН-3, КСКН-4, реле серии МД, УМЗ.

Реле может располагаться на панели или в шкафу в любом положении, что не влияет на возможность доступа к нему. Разъем соединительного шлейфа может быть установлен на панели электрического шкафа и обслуживание реле может выполняться без проникновения внутрь шкафа.

### Технические характеристики

Пульт управления ПУ-04С является переносным прибором;

Пульт изготавливается в исполнении УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150 и предназначен для работы при температуре окружающей среды от +1 до +35° С и относительной влажности до 98 % при 25° С.;

Питание пульта осуществляется от гальванического элемента типа "Крона" номинальным напряжением 9 В.;

Габаритные размеры пульта не более 115x82x25 мм.;

Масса пульта не более 300 г.

### Комплект поставки

В комплект поставки пульта управления ПУ-04С входят:

Пульт управления ПУ-04С - 1 шт.

Гальванический элемент 9В - 1 шт.

Паспорт - 1 шт.

# ЛАБОРАТОРИЯ РАДИОСВЯЗИ

## Контакты:

Тел.: (3822) 22-01-87

E-mail: [lab-radio@mail.ru](mailto:lab-radio@mail.ru)

Сайт: <http://lab-radio.ru>